



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

03 февраля 2021 года

№ РП-416-161-о-11.4

Грозный

17 час.00 мин.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №2 «Василек» с.п. Бено-Юртовское Надтеречного муниципального района», ИНН 2007006164

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №2 «Василек» с.п. Бено-Юртовское Надтеречного муниципального района».

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Хамидов Юнус Хаважевич – государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 20.01.2021 № РП-416-161-0, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора А.М. Израйиловым в присутствии, Загаевой Кулсум Буйсариевны, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Василек» с.п. Бено-Юртовское Надтеречного муниципального района», выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 18.05. 2021
2.	Документы, подтверждающие соответствие используемых технических устройств, труб,	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и	до 18.05. 2021

	фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов	газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	
3.	Технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу)	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 18.05. 2021
4.	Отсутствуют строительные паспорта газопроводов, газоиспользующего оборудования и технологических устройств	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 18.05. 2021
5.	Отсутствует акт разбивки и передачи трассы	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 18.05. 2021
6.	Отсутствует акт приемки внутренней полости газопровода	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 18.05. 2021
7.	Отсутствует акт о результатах пусконаладочных работ и комплексном опробовании газоиспользующего оборудования	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 18.05. 2021